

## CONCURSO PÚBLICO Nº 1900323

EMPREITADA DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO NOS EDIFÍCIOS SEDE E CSTLS

### ESCLARECIMENTOS DAS PEÇAS Nº 002

Na sequência da apresentação de pedido de esclarecimentos às peças do presente procedimento por parte dos interessados e nos termos do art.º 50º do CCP, procede-se aos devidos esclarecimentos dentro do prazo da sua prestação:

#### **GLOBALTÉRMICA-Instalações Mecânicas, S.A.**

Vimos pelo presente e no âmbito do estudo do procedimento “**Instituto Português do Sangue e da Transplantação, I. P.**” solicitar os seguintes esclarecimentos aos elementos do processo:

**QUESTÃO 1:** No âmbito da alínea 2, da cláusula 27.ª do Caderno de Encargos, vimos pelo presente solicitar que seja definida a respetiva fórmula de revisão de preços.

**ESCLARECIMENTO 1:** *Aplica-se a fórmula tipo prevista no nº 1 do artº 6º do CCP.*

**QUESTÃO 2:** Solicitamos que sejam indicadas as quantidades específicas, nos artigos indicados no mapa de quantidades como VG.

**ESCLARECIMENTO 2:** *Os artigos indicados no mapa de quantidades como VG, não têm outra forma de serem quantificados, alguns porque serão os próprios concorrentes a definir as quantidades específicas, como é o caso de estaleiro e outros, porque serão formados com base nos descritivos do caderno de encargos para tarefas e equipamentos, nestes casos teremos como exemplos os que se referem ao quadro elétrico ou à compilação técnica.*

#### **OPENLINE FACILITY SERVICES, S.A.**

**QUESTÃO 3:** Na qualidade de empresa concorrente, vimos por este meio solicitar a especificação do condutor indicado no ponto II.7.2.1.4 do Anexo II, lote 2, já que “V6” não é representativo de nenhum tipo de condutor específico.

**ESCLARECIMENTO 3:** *A designação correta será H07V-R 1G6.*

**QUESTÃO 4:** Na qualidade de empresa concorrente, vimos por este meio solicitar mais informações quanto às válvulas de extração, grelhas exteriores e registos de caudal (pontos II.6.1.1, II.6.1.2, II.6.1.3 e II.6.2 do Lote 2 -“CSTLS”), já que com as informações disponibilizadas até ao momento, é impossível cotar estes itens.

**ESCLARECIMENTO 4:** *Na realidade para formar os preços dos elementos referidos, é necessário fazer o cruzamento da informação das peças escritas com a representada nas peças desenhadas do caderno de encargos, logo não se vê que mais será necessário do que o consta nas peças colocadas a concurso.*

Serviço: IPST, IP Serviços Centrais

Morada: Avenida Miguel Bombarda, 6 1000-208 Lisboa

T +351 210063046

F +351 217921070

@ diripst@ipst.min-saude.pt

[www.ipst.pt](http://www.ipst.pt)

**TELEFRIO MANUTENÇÃO-Assistência e Instalações de AVAC, Lda.**

**QUESTÃO 5:** No Lote 1, (SEDE), estão consideradas unidades exteriores da marca Daikin, modelo RXYQ, e gostaríamos de saber se não podem ser consideradas unidades exteriores modelo RXYSQ exatamente com as mesmas capacidades, que permitem uma instalação mais fácil no exterior (anexamos catálogos).

**ESCLARECIMENTO 5:** *A designação de equivalente é transversal às marcas, mas não só, também pode ser de modelos da mesma marca, desde que equivalentes.*

**QUESTÃO 6:** No Lote 2, (CSTLS), no Item II.7.2.1.4, está considerado 1 cabo com a designação "V6". Agradecemos informação de que cabo se trata e suas características.

**ESCLARECIMENTO 6:** *Respondido em "Esclarecimento 3".*

IPST, IP, 12 de junho de 2023

O SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO

---

Serviço: IPST, IP Serviços Centrais

Morada: Avenida Miguel Bombarda, 6 1000-208 Lisboa

T +351 210063046

F +351 217921070

@ diripst@ipst.min-saude.pt

[www.ipst.pt](http://www.ipst.pt)